

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Пречистенка дом 22/2, стр. 1 тел. 8(495)244-82-72, gu_moscow@mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

127051, г. Москва, 3-й Колобовский пер., д. 8, стр. 4 тел. 8(926)890-94-01, cao6@gpn.moscow

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 125/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

*Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр
музыки и драмы под руководством Стаса Намина»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора районов
Якиманка и Замоскворечье г. Москвы по пожарному надзору от «15» мая 2018г. № 125, ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час.
00 мин. «21» мая 2018г. по 11 час. 00 мин. «22» мая 2018г. проведена проверка

Инженер 6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Коленков Евгений Александрович, эксперты не привлекаются

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименования и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в отношении:

*Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр
музыки и драмы под руководством Стаса Намина»*

по адресу:

г. Москва, ул. Крымский вал 9.

совместно с: Заместителем художественного руководителя (уполномоченный представитель
юридического лица по доверенности) Семиным А.М., Главным инженером (ответственный за
пожарную безопасность) Гоценко В.Б.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исани я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов допущено нарушение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (установлены дополнительные двери в коридорах на 2 этаже (репетиционная)	п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	25.03.2019	

2.	Проход вокруг планшета большой сцены захламен	п. 110 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	25.03.2019	
3.	На основном пути эвакуации из партера допущена установка раздвижной двери	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	25.03.2019	
4.	Допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	25.03.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер 6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Коленков Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» мая 2018г.



Предписание для исполнения получил:

✓
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«22» мая 2018г.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)