

**6 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9  
(место составления акта)

«17» мая 2019г.

(дата составления акта)

12 час. 30 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 130**

по адресу/адресам:

г. Москва, ул. Крымский вал, д. 9

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения № 130 от 25 апреля 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая / выездная  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр  
музыки и драмы под руководством Стаса Намина»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

14.05.2019 с 14 час. 30 мин. по 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.  
17.05.2019 с 10 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 дня/4 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

6 региональным отделом надзорной деятельности и профилактической  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓ ознакомлен 06.05.2019г. [подпись] Селин А. И.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

от

№

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Инженер 6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве  
Костин Александр Юрьевич, эксперты не привлекаются

При проведении проверки присутствовали:

**Главный инженер Гоценко В.Б. Семин Андрей Михайлович по доверенности №25 от 20.11.2019**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **выявлены;**

(с указанием характера нарушений; лица допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены;**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (п.п. 1,2,4 предписания №125/1/1 от 22.05.2018):

**- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов допущено нарушение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (установлены дополнительные двери в коридорах на 2 этаже (репетиционная) (п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), ответственное лицо - главный инженер - Гоценко Виктор Борисович);**

**- Проход вокруг планшета большой сцены захламлен (п. 110 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), ответственное лицо - главный инженер - Гоценко Виктор Борисович);**

**- Допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. (п. 25 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), ответственное лицо - главный инженер - Гоценко Виктор Борисович)**

(с указанием характера нарушений; лица допустивших нарушения)

нарушений не выявлено: **выявлены;**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемы к акту документы:



*Предписание №130/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «17» мая 2019г.*

Подписи лиц, проводивших проверку:



*Костин А.Ю.*

*«17» мая 2019г.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Уполномоченный представитель Семин Андрей Михайлович по доверенности №25 от 20.11.2019*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓   
(подпись)

*«17» мая 2019г.*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)